










序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1404/20-Z-22001	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
2	GX-B1404/20-Z-22002	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
3	GX-B1404/20-Z-22003	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
4	GX-B1404/20-Z-22004	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
5	GX-B1404/20-Z-22005	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
6	GX-B1404/20-Z-22006	2022/4/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

7	GX-B1328/20-Z-22007	2022/4/11	合格	
8	GX-B1328/20-Z-22008	2022/4/11	合格	
9	GX-B1328/20-Z-22009	2022/4/11	合格	

10	GX-B1328/20-Z-22010	2022/4/11	合格	
11	GX-B1328/20-Z-22011	2022/4/11		
12	GX-B1328/20-Z-22012	2022/4/11	合格	

13	GX-B1328/20-Z-22013	2022/4/11	合格	
14	GX-B1328/20-Z-22014	2022/4/11	合格	
15	GX-B1328/20-Z-22015	2022/4/11	合格	

16	GX-B1328/20-Z-22016	2022/4/11		
17	GX-B1312/20-Z-22061 ~ 22062	2022/4/11	本次共检电力变压器 2 台，2 台电力变压器所检项目合格。	
18	GX-B1495/20-Z-22180 ~ 22192	2022/4/11	本次共检高压开关柜 13 台，13 台高压开关柜所检项目合格。	
19	GX-B1329/21-Z-22001 ~ 22006	2022/4/11	本次共检氧化锌避雷器 6 组，6 组所检项目合格。	