







序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1302/21-7-23001	2023/7/6	综合判定：合格。	
2	GX-B1300/20-7-23002	2023/7/6	综合判定：合格。	
3	GX-B1404/20-7-23056	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
4	GX-B1404/20-7-23057	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

5	GX-B1404/20-7-23064	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
6	GX-B1404/20-7-23065	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
7	GX-B1404/20-7-23066	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
8	GX-B1404/20-7-23067	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

9	GX-B1404/20-7-23068	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
10	GX-B1404/20-7-23069	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
11	GX-B1404/20-7-23070	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
12	GX-B1404/20-7-23071	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

13	GX-B1404/20-7-23072	2023. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
14	GX-B1354/20-7-23017	2023/7/12	电网接地电容电流符合规定。	
15	GX-B1354/20-7-23018	2023/7/13	电网接地电容电流符合规定。	
16	GX-B1404/20-7-23073	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

17	GX-B1404/20-7-23074	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
18	GX-B1404/20-7-23075	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
19	GX-B1404/20-7-23076	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
20	GX-B1404/20-7-23077	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

21	GX-B1404/20-7-23078	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
22	GX-B1404/20-7-23079	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
23	GX-B1404/20-7-23080	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
24	GX-B1404/20-7-23092	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

25	GX-B1404/20-7-23093	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
26	GX-B1404/20-7-23094	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
27	GX-B1404/20-7-23095	2023. 7. 13	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

